

DDI/EDI - Departamento de Distribuição

Engenharia de Distribuição

PREPARADO POR

PEDRO HENRIQUE

[illegible]


Clóvis Batista da Silva
Engº Eletricista
Registro Nacional 1704392594

LADO B	5	6	22	0,10	70 CAM	28,00	2.627	1,80	90,78%	
	6	6A			70 CAM	10,00	935	2,44	90,65%	
DADOS ACUMULADOS NO PONTO		ligaç. no Ponto	Carga Especial no Ponto Fim (kVA)	condutor	(m)	PERDAS	QUEDA TENSÃO	Carregamento Condutor		
4A	3	1	0,10	35 CAM	20,00	8	0,41	6,66%		
B L O C C O 1										
DADOS ACUMULADOS NO PONTO		ligaç. no Ponto	Carga Especial no Ponto Fim (kVA)	condutor	(m)	PERDAS	QUEDA TENSÃO	Carregamento Condutor		
4A	2	1	0,10	35 CAM	16,00	6	0,38	6,66%		
B L O C C O 2										




Clóvis Batista da Silva
Engº Eletricista
Registro Nacional 1704392594

	DADOS ACUMULADOS NO		ligaç. no	Carga Especial	condutor	(m)	PERDAS	QUEDA	Carregamento
	PONTO		Ponto	no Ponto Fim (kVA)				TENSÃO	Condutor
B L O C O 3	6A	22	2	0,10	35 CAM	20,00	777	3,55	65,34%
	22	23	2	0,10	35 CAM	40,00	993	5,33	52,23%
	23	24	3	0,10	35 CAM	37,00	515	6,56	39,12%
	24	25	3	0,10	35 CAM	40,00	139	7,22	19,56%
B L O C O 4	DADOS ACUMULADOS NO		ligaç. no	Carga Especial	condutor	(m)	PERDAS	QUEDA	Carregamento
	PONTO	6A	Ponto	no Ponto Fim (kVA)				TENSÃO	Condutor
	6A	26	6	0,10	35 CAM	20,00	772	3,55	65,13%
	26	27	4	0,10	35 CAM	40,00	250	4,44	26,22%
	27	27A		0,10	35 CAM	20,00	0	4,44	0,20%
B L O C O 5	DADOS ACUMULADOS NO		ligaç. no	Carga Especial	condutor	(m)	PERDAS	QUEDA	Carregamento
	PONTO	6A	Ponto	no Ponto Fim (kVA)				TENSÃO	Condutor
	6A	7		0,10	70 CAM	28,00	0	2,44	0,26%
	7	8		0,10	70 CAM	40,00	0	2,45	0,13%
B L O C O 6	DADOS ACUMULADOS NO		ligaç. no	Carga Especial	condutor	(m)	PERDAS	QUEDA	Carregamento
	PONTO	27A	Ponto	no Ponto Fim (kVA)				TENSÃO	Condutor
	27A	31		0,10	35 CAM	25,00	0	4,45	0,20%


 Clóvis Batista da Silva
 Engº Eletricista
 Registro Nacional 1704392594

	DADOS ACUMULADOS NO		ligaç. no	Carga Especial	condutor	(m)	PERDAS	QUEDA	Carregamento
	PONTO	27A	Ponto	no Ponto Fim (kVA)				TENSÃO	Condutor
B L O C O 7	27A	29		0,10	35 CAM	15,00	0	4,45	0,41%
	29	30		0,10	35 CAM	40,00	0	4,45	0,20%
	DADOS ACUMULADOS NO		ligaç. no	Carga Especial	condutor	(m)	PERDAS	QUEDA	Carregamento
	PONTO	27A	Ponto	no Ponto Fim (kVA)				TENSÃO	Condutor
B L O C O 8	27A	28	2	0,10	35 CAM	25,00	39	4,72	13,11%
	DADOS ACUMULADOS NO		ligaç. no	Carga Especial	condutor	(m)	PERDAS	QUEDA	Carregamento
	PONTO		Ponto	no Ponto Fim (kVA)				TENSÃO	Condutor
B L O C O 9									
	DADOS ACUMULADOS NO		ligaç. no	Carga Especial	condutor	(m)	PERDAS	QUEDA	Carregamento
	PONTO		Ponto	no Ponto Fim (kVA)				TENSÃO	Condutor
B L O C O									



Clóvis Batista da Silva
Engº Eletricista


 Clóvis Batista da Silva
 Engº Eletricista
 Registro Nacional 1704392594