

DDI/EDI - Departamento de Distribuição

Engenharia de Distribuição

PREPARADO POR

PEDRO HENRIQUE

[illegible]


Clóvis Batista da Silva
Engº Eletricista
Registro Nacional 1704392594

LADO B	73	72	4	0,10	70 CAM	36,00	467	0,86	33,77%
	72	71	4	0,10	70 CAM	24,00	150	1,26	23,41%
	71	70	3	0,10	70 CAM	26,00	50	1,50	13,05%
	70	76	2	0,10	70 CAM	29,00	9	1,60	5,25%
B L O C O 1	DADOS ACUMULADOS NO PUNTO		ligaç. no Ponto	Carga Especial no Ponto Fim (kVA)	condutor	(m)	PERDAS	QUEDA TENSÃO	Carregamento Condutor
	70	70A		0,10	35 CAM	30,00	0	1,50	0,20%
B L O C O 2	DADOS ACUMULADOS NO PUNTO		ligaç. no Ponto	Carga Especial no Ponto Fim (kVA)	condutor	(m)	PERDAS	QUEDA TENSÃO	Carregamento Condutor
	70A	69		0,10	35 CAM	20,00	0	1,51	0,41%
	69	31		0,10	35 CAM	40,00	0	1,52	0,20%



Clóvis Batista da Silva
Engº Eletricista
Registro Nacional 1704392594

B L O C O 3	DADOS ACUMULADOS NO PUNTO		ligaç. no Ponto	Carga Especial no Ponto Fim (kVA)	condutor	(m)	PERDAS	QUEDA TENSÃO	Carregamento Condutor
	70A	70A							
		67		0,10	35 CAM	10,00	0	1,50	0,20%
B L O C O 4	DADOS ACUMULADOS NO PUNTO		ligaç. no Ponto	Carga Especial no Ponto Fim (kVA)	condutor	(m)	PERDAS	QUEDA TENSÃO	Carregamento Condutor
B L O C O 5	DADOS ACUMULADOS NO PUNTO		ligaç. no Ponto	Carga Especial no Ponto Fim (kVA)	condutor	(m)	PERDAS	QUEDA TENSÃO	Carregamento Condutor
B L O C O 6	DADOS ACUMULADOS NO PUNTO		ligaç. no Ponto	Carga Especial no Ponto Fim (kVA)	condutor	(m)	PERDAS	QUEDA TENSÃO	Carregamento Condutor


 Clóvis Batista da Silva
 Engº Eletricista
 Registro Nacional 1704392594