

DDI/EDI - Departamento de Distribuição

Engenharia de Distribuição

PREPARADO POR

PEDRO HENRIQUE

[illegible]


Clóvis Batista da Silva
Engº Eletricista
Registro Nacional 1704392594

LADO B										
		33	33A	15	0,10	70 CAM	15,00	655	0,66	61,94%
		DADOS ACUMULADOS NO PUNTO		ligaç. no Ponto	Carga Especial no Ponto Fim (kVA)	condutor	(m)	PERDAS	QUEDA TENSÃO	Carregamento Condutor
B L O C O 1		34A	37	1	0,10	35 CAM	19,00	33	0,56	13,72%
		37	38		0,10	35 CAM	33,00	15	0,76	7,06%
		38	39	1	0,10	35 CAM	40,00	17	0,99	6,86%
		39	40		0,10	35 CAM	40,00	0	1,00	0,20%
		DADOS ACUMULADOS NO PUNTO		ligaç. no Ponto	Carga Especial no Ponto Fim (kVA)	condutor	(m)	PERDAS	QUEDA TENSÃO	Carregamento Condutor
B L O C O 2		33A	32	3	0,10	35 CAM	17,00	60	0,94	19,76%
		32	28		0,10	35 CAM	40,00	0	0,95	0,20%



Clóvis Batista da Silva
Engº Eletricista
Registro Nacional 1704392594

	DADOS ACUMULADOS NO		ligaç. no	Carga Especial	condutor	(m)	PERDAS	QUEDA	Carregamento
	PONTO		Ponto	no Ponto Fim (kVA)				TENSÃO	Condutor
B L O C O 3	33A	43	2	0,10	35 CAM	17,00	425	1,42	52,43%
	43	44	2	0,10	35 CAM	28,00	394	2,35	39,32%
	44	45	2	0,10	35 CAM	35,00	219	3,13	26,22%
	45	46	2	0,10	35 CAM	35,00	55	3,52	13,11%
	46	46A			35 CAM	20,00	-	3,52	
B L O C O 4	DADOS ACUMULADOS NO		ligaç. no	Carga Especial	condutor	(m)	PERDAS	QUEDA	Carregamento
	PONTO	46A	Ponto	no Ponto Fim (kVA)				TENSÃO	Condutor
	46A	50		0,10	35 CAM	20,00	9	3,64	6,86%
	50	51	1	0,10	35 CAM	39,00	16	3,86	6,66%
B L O C O 5	DADOS ACUMULADOS NO		ligaç. no	Carga Especial	condutor	(m)	PERDAS	QUEDA	Carregamento
	PONTO	46A	Ponto	no Ponto Fim (kVA)				TENSÃO	Condutor
	46A	48		0,10	35 CAM	20,00	0	3,53	0,41%
	48	49		0,10	35 CAM	38,00	0	3,54	0,20%
B L O C O 6	DADOS ACUMULADOS NO		ligaç. no	Carga Especial	condutor	(m)	PERDAS	QUEDA	Carregamento
	PONTO	33A	Ponto	no Ponto Fim (kVA)				TENSÃO	Condutor
	33A	41		0,10	70 CAM	30,00	0	0,66	0,26%
	41	42		0,10	70 CAM	40,00	0	0,67	0,13%


 Clóvis Batista da Silva
 Engº Eletricista
 Registro Nacional 1704392594