

DDI/EDI - Departamento de Distribuição

Engenharia de Distribuição

PREPARADO POR

PEDRO HENRIQUE

[illegible]


Clóvis Batista da Silva
Engº Eletricista
Registro Nacional 1704392594

LADO B									
	77	77A	22	0,10	120 CAM	30,00	620	0,72	38,75%

DADOS ACUMULADOS NO			ligaç. no	Carga Especial	condutor	(m)	PERDAS	QUEDA	Carregamento
PONTO	78	Ponto	no Ponto Fim (kVA)	TENSÃO				Condutor	
B L O C O 1	78	80	8	0,10	70 CAM	38,00	1.155	2,34	51,67%
	80	81	6	0,10	70 CAM	36,00	396	3,13	31,08%
	81	82	6	0,10	70 CAM	36,00	100	3,53	15,61%
	82	82A		0,10	70 CAM	30,00	0	3,53	0,13%

DADOS ACUMULADOS NO			ligaç. no	Carga Especial	condutor	(m)	PERDAS	QUEDA	Carregamento
PONTO	77A	Ponto	no Ponto Fim (kVA)					TENSÃO	Condutor
B L O C O 2	77A	90	6	0,10	70 CAM	20,00	546	1,42	48,98%
	90	89	7	0,10	70 CAM	40,00	511	2,36	33,51%
	89	88	6	0,10	70 CAM	40,00	109	2,80	15,48%
	88	88A			70 CAM	25,00	-	2,80	

DADOS ACUMULADOS NO PONTO		ligaç. no Ponto	Carga Especial no Ponto Fim (kVA)	condutor	(m)	PERDAS	QUEDA TENSÃO	Carregamento Condutor
	88A							



Clóvis Batista da Silva
Engº Eletricista
Registro Nacional 1704392594

B L O C O 3	88A	86	0,10				35 CAM	19,00	0	2,80	0,20%
DADOS ACUMULADOS NO PONTO			82A	82A	ligaç. no Ponto	Carga Especial no Ponto Fim (kVA)	condutor	(m)	PERDAS	QUEDA TENSÃO	Carregamento Condutor
B L O C O 4	82A	85	0,10				35 CAM	10,00	0	3,53	0,20%
DADOS ACUMULADOS NO PONTO			82A	82A	ligaç. no Ponto	Carga Especial no Ponto Fim (kVA)	condutor	(m)	PERDAS	QUEDA TENSÃO	Carregamento Condutor
B L O C O 5	82A	84	0,10				35 CAM	30,00	0	3,53	0,20%
DADOS ACUMULADOS NO PONTO			77A	77A	ligaç. no Ponto	Carga Especial no Ponto Fim (kVA)	condutor	(m)	PERDAS	QUEDA TENSÃO	Carregamento Condutor
B L O C O 6	77A	76	2	0,10			70 CAM	20,00	6	0,80	5,25%
DADOS ACUMULADOS NO PONTO					ligaç. no Ponto	Carga Especial no Ponto Fim (kVA)	condutor	(m)	PERDAS	QUEDA TENSÃO	Carregamento Condutor


Clóvis Batista da Silva
Engº Eletricista
Registro Nacional 1704392594