















































LEGENDA - Símbolos gráficos para projeto		QTD.
	HIDRANTE SIMPLES	05
	ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO (BOTOEIRA LIGA E DESLIGA)	05
	TUBULAÇÃO DE REDE DE HIDRANTES	244,00m
	REGISTRO DE RECALQUE COM VÁLVULA DE RETENÇÃO	01
	BOMBA DE INCÊNDIO 4.0 CV	02
	RESERVA TÉCNICA PARA INCÊNDIO 12.000 LITROS	01
	QUADRO DE COMANDO P/ BOMBA DE INCÊNDIO 4.0 CV COM CHAVE REVERSA	01

Legenda das indicações
RG Registro bruto de gaveta industrial - 2.1/2"
VR Válvula de retenção horiz c/ portinhola - 2.1/2"

Legenda

	2.1/2" x 2.1/2" - Bomba 5cv
	2.1/2" x 2.1/2" - Bomba 5cv
	Hidrante - mangueira 1.1/2" - 2x15m
	Hidrante de recalque Tipo coluna
	Registro bruto de gaveta industrial - RG
	Válvula de retenção horiz c/ portinhola - VR
	Válvula de retenção vertical - VR

Legenda Detalhada	
	2 1/2" x 2 1/2"
	Bomba Hidráulica - Indêndio
	Bomba Elétrica Trifásica 5.0 CV
	2 1/2" x 2 1/2"
	Bomba Hidráulica - Indêndio
	Bomba Elétrica Trifásica 5.0 CV
	Hidrante - mangueira 1.12 x 2x15m
	Indêndio
	Adaptador storz - rosca interna
	Caixa para abrigio de mangueiras 90 x 60 x 17 cm
	Chave para conexão de mangueira tipo storz engate rápido
	Duela - 1 1/2" x 1 1/2"
	Engatelo regulável 38 mm
	Mangueiras 38mm (2 x 15m)
	Nípe paralelo em ferro maleável 2 1/2"
	Redução gratorial tipo Storz - bronzes ou latão 2 1/2" x 1 1/2"
	Registro globo 2 1/2" 45"
	Tampaço cego com corrente tipo storz 1 1/2"
	Hidrante de recatete Tipo coluna
	Indêndio
	Adaptador storz - rosca interna 2 1/2"
	Caixa para abrigio de mangueiras 90 x 60 x 17 cm
	Chave para conexão de mangueira tipo storz engate rápido
	Duela - 1 1/2" x 1 1/2"
	Nípe paralelo em ferro maleável 2 1/2"
	Redução gratorial tipo Storz - bronzes ou latão 2 1/2" x 1 1/2"
	Registro globo 2 1/2" 45"
	Tampaço cego com corrente tipo storz 1 1/2"
	Registro borbo de gaveta industrial - RG
	Metas
	Registro borbo de gaveta industrial 2 1/2"
	Válvula de retenção horiz c/ portinhola - VR
	Metas
	Válvula de retenção horiz c/ portinhola 2 1/2"
	Válvula de retenção vertic - VR
	Metas
	Válvula de retenção vertic 2 1/2"



ESPAÇO RESERVADO PARA USO DO CBMMT:	
PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	
(X) NOVO () ATUALIZAÇÃO DO PSCIP N°: () SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP N°:	
ELABORAÇÃO: <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>amm.org.br centraldeprojetosamm@gmail.com</p> <p>PRESIDENTE LEONARDO TADEU BORTOLIN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>CENTRAL DE PROJETOS</p> </div> </div>	
TÍTULO DO DESENHO: ISOMETRICO REDE DE HIDRANTES	
OCUPAÇÃO: EDUCACIONAL E CULTURA FÍSICA, DIVISÃO: E-1, DESCRIÇÃO: ESCOLAS EM GERAL	
RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO	
NOME FANTASIA: ESCOLA MUNICIPAL GERMANO LAZARETTI	
CNPJ: 01.614.516/0001-99	
ENDEREÇO: RUA MARECHAL C. RONDON, QUADRA 10, LOTE 21, CAMPOS DE JÚLIO-MT	
AUTOR DO PROJETO:	
<div style="text-align: center;"> ROGERSON RODRIGO DA SILVA P. Engenheiro Civil CREA: 122136344-1 CPF: 045.648.151-64 </div>	
DATA: JANEIRO/2025	PRANCHAS:
ESCALA: INDICADA	<div style="font-size: 48px; font-weight: bold; text-align: center;">INC 01a/ 03</div>
REVISÃO: 1º JANEIRO/2025	